

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО
«Дом детского творчества»
_____ Е.Ю. Борисова
« 26 » ноябрь 2024года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

Республика Коми, г. Ухта г. Сосногорск
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«26» ноября 2024 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Сосногорск.
- 1.2. Адрес объекта: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2этажа, 1507,2 кв.м.
 - часть здания: _____ (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (Да,Нет): 3033 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1953, год последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МБУДО «ДДТ» г. Сосногорск.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 6.
- 1.8. Основание для пользования объектом - Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная) Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации МР «Сосногорск».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Пушкина, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов) Все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 250 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет) Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) №№ 11, 21.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет) Да.

3.2.4 Перекрестки: Регулируемые, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – Нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (съезды тротуарных проездов не нормативные под уклоном, твердое покрытие присутствует частично, имеются ямы и выбоины).

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ДУ
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
----	---	----

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно условно (ДУ) – дополнительная помощь сотрудника.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: доступно условно для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам (обученными сотрудниками).
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников.
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.
- разместить на сайте (в соц. сетях, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН.
- согласовать до проведения работ по адаптации (реконструкции, капремонт и т.п.) с общественной организацией инвалидов мероприятия по обеспечению доступности объекта и услуг для людей с инвалидностью основание ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ.
- согласовать принятые технические решения при проведении адаптации (реконструкции, капремонт и т.п.) для доступа инвалидов на объект, раздел ОДИ проекта, с общественной организацией инвалидов основание абз. 3 ст.33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам обучить сотрудников, разработать и утвердить Приказом руководителя:

- **Положение** (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации).
- **назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении.
- **должностные инструкции** персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.
- **форму (журнал) учёта и порядок** проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов необходимо:

1) Вход на территорию, пути движения на территории:

- оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;

- выделить на территории учреждения места для транспорта инвалидов с установкой знака и нанесением наземной дорожной разметки 3,6×6,0 м не далее 50 м от доступного входа;
- обеспечить доступный путь движения от парковки до центрального входа.

Организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).

2) Входная группа:

Вход № 2,3,4.:

– обеспечить нормативные внешние входные группы и вылет поручней на внешних лестницах эвакуационных выходов.

- ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на СП 59.13330.2020 29 проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.

- пандус перекатной <https://invacenter.ru/pandus-perekatnoy-tr-101-10-78x80-sm/>

- пандус приставной <https://invacenter.ru/pandus-pristavnoy-atr-s8-50x72-sm/>

- складная рампа <https://invacenter.ru/skladnaya-rampa-mr-607-5-152-sm/>

- складная рампа <https://invacenter.ru/rampa-skladnaya-mr-707-8-244-sm/>

- таблички тактильные комплексные при входе в здание

https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=7138

Организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).

3) Пути движения внутри здания:

Оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019. https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=67

Для преодоления порогов приобрести перекатной или приставной пандус:

- пандус перекатной <https://invacenter.ru/pandus-perekatnoy-tr-101-10-78x80-sm/>

- пандус приставной <https://invacenter.ru/pandus-pristavnoy-atr-s8-50x72-sm/>

Организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).

4) Зона оказания услуги:

Оборудовать зрительный зал системой усиления звука

https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=13

Оборудовать зрительный зал местами для инвалидов из расчета не менее 5% от общего числа мест.

<https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-aktovyi-zal.php>

Оборудовать кабинеты и вахту портативными индукционными системами (индукционные петли)

<https://tiflocentre.ru/indukcionnye-petli-portativnye.php>

Организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение)

Установить таблички со шрифтом Брайля в зонах оказания услуг

https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=7163

5) Санитарно-гигиенические помещения:

Дооборудовать санитарно-гигиеническое помещения (туалет) в здании в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51671-2020

- кнопка вызова персонала со шнурком https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=6018

- сушка для рук https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=3078

- крючки для костылей и тростей с табличками со шрифтом Брайля

https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=2390&ysclid=m3741brh2w679937608

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	Повышение квалификации учителей

4.3. Период проведения работ: 2025-2027 год

в рамках исполнения: Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Конвенции о правах инвалидов; Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»; «Дорожной карты ОСИ» (плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **на 1 этапе: ДУ- (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДУ - (к,о,с,г,у).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.5.1. согласование на Комиссии: Координационный Совет по делам инвалидов при администрации МО «Сосногорск».

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства)*

4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ухтинской городской организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ст.15, абз.3 ст.33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ.

4.5.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается.

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://www.ddt-sosnogorsk.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» ноября 2024 года,
2. Акта обследования объекта: от «25» ноября 2024 года
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 2024 г.